



Wasserverband

Eferding und Umgebung

4070 Eferding, Au bei hohen Steg 16
Tel.: 07272/5005 Fax: DW 17
E-mail: WV-Eferding@utanet.at
Internet: www.wasserverband-eferding.at

Pupping, 17.11.2008
Sachbearbeiter: Holzinger
Zahl: Betrieb WV-Anlage-2008/Kg/HA
(Wasserunters.doc)

Wassergenossenschaft Breitenaiach
z. H. Hr. Ferdinand Eckl
4075 Breitenaiach

Wasserversorgungsanlage Eferding/Umgebung - Kontrolle der Wasserbeschaffenheit - Kenntnisnahme

Sehr geehrte Damen und Herren!

Gemäß der wasserrechtlichen Bewilligungsbescheide der OÖ. Landesregierung vom 27.10.1980, Zahl: WA-2466/6-1980 und Bescheid vom 4.2.1985, Zl.: Wa-849/1-1985 besteht für den Wasserverband Eferding und Umgebung die Verpflichtung, alljährlich eine Untersuchung des Wassers aus den Entnahmebrunnen vorzulegen.

Dieser Auflage für das Jahr 2008 nachkommend, hat der Wasserverband Eferding und Umgebung über das Institut für Umweltanalytik Dipl. Ing. Dr. Axel Begert eine Wasseruntersuchung Chemisch-technische und hygienische Wasseranalyse vornehmen lassen.

Das nun vorliegende Gutachten mit der Prüfberichtsnummern 194249 weist die genusstaugliche Beschaffenheit des Wassers aus den Verbandsbrunnen nach.

Der Originalbefund kann auch unter www.wasserverband-eferding.at „Wasserbefund“ eingesehen werden.

Anlage:
1 Informationsschreiben

Mit freundlichen Grüßen
Der Geschäftsführer:

Alfred Holzinger



Wasserverband

Eferding und Umgebung

Eine glasklare Sache!

Durch konsequente Qualitätsüberwachung, laufende Kontrollen und strengste Einhaltung aller hygienischen und chemischen Anforderungen verdient unser Trinkwasser das Prädikat „erstklassige Qualität“.

Sowohl das Grundwasser als auch das Wasser in den Leitungen wird regelmäßig von autorisierten Untersuchungsanstalten überprüft.

WASSERBEFUND

vom 9. Oktober 2008 – Prüfbericht Nr. 194249
UMWELTLABOR Dr. AXEL BEGERT GMBH

Analysenparameter	Messergebnis	Indikator- bzw. Parameterwerte
-------------------	--------------	--------------------------------

Nitrat	15,1 mg/l	50
Nitrit	<0,02 mg/l	0,1
Ammonium	<0,05 mg/l	0,5
Carbonathärte	13,50 °dH	
Gesamthärte	15,7 °dH	
Calcium	79,7 mg/l	400
Magnesium	20,7 mg/l	150
Chlorid	8,4 mg/l	200
Sulfat	24,0 mg/l	250
Eisen	<0,01 mg/l	0,2
Mangan	<0,005 mg/l	0,05
pH-Wert	7,35	6,5 – 9,5

Mikrobiologische Untersuchungen	Messergebnis	Indikator- bzw. Parameterwerte
Koloniezahl bei 22°C (nach 72 h)	29 KBE/ml	100
Koloniezahl bei 37°C (nach 48 h)	<10 KBE/ml	20
Escherichia-Coli (in 100 ml)	nicht nachweisbar	0
Coliforme Keime (in 100 ml)	nicht nachweisbar	0
Enterokokken (in 100 ml)	nicht nachweisbar	0

Gutachten

Das Wasser ist gemäß österreichischem Lebensmittelgesetz als genusstauglich zu beurteilen und entspricht der Trinkwasserverordnung.

Dr. Axel Begert GmbH

(Staatlich autorisierter Gutachter gemäß § 73, LMSVG)

DER ORIGINALBEFUND KANN AUCH UNTER www.wasserverband-eferding.at „Wasserbefund“ EINGESEHEN WERDEN.

Die Qualität unseres Trinkwassers ist ausgezeichnet, die Nitratwerte liegen weit unter dem Grenzwert und der Gehalt aller untersuchten Pestizide liegt unter der Bestimmungsgrenze. Auch die bakteriologische Beschaffenheit ist einwandfrei, sodass keinerlei Desinfektion oder sonstige Aufbereitung erforderlich ist.

Informationspflicht über Analyseergebnisse:

Entsprechend der Informationsverpflichtung nach der neuen Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) werden hiermit alle Abnehmer ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Analyseergebnisse allen Verbrauchern zur Kenntnis zu bringen sind (zB durch Aushang im Gebäude).

Wasserpreis:

Für das Jahr 2009 findet **keine** Wasserpreiserhöhung statt. Der Kubikmeterpreis beträgt daher auch für das Jahr 2009 Euro 1,43 inkl. 10 % MWSt..

Probleme? – Anruf genügt.

Für Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle des Wasserverbandes gerne zur Verfügung.

Anschrift: Au bei hohen Steg 16, 4070 Eferding

Tel.: 07272/5005

E-Mail: wv-eferding@utanet.at Internet: www.wasserverband-eferding.at

Der Obmann:

Bgm. Johann Meyr eh.